

Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter



Fließplan
Schaltpläne

Wassermanagement

Copyright

© 2020 HP Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen von Spezifikationen, Bedingungen und Preisen vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts sind auch auszugsweise nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Zu widerhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen
vorbehalten.

Hersteller, Lieferant und Werkskundendienst

HP Medizintechnik GmbH

Bruckmannring 34

D-85764 Oberschleißheim

Inland:

Tel.: (089) 4535194 - 50

Fax: (089) 4535194 - 90

Ausland:

Tel: +49(89) 4535194 - 60

Fax: +49(89) 4535194 - 90

Internet: <http://www.hp-med.com>


Email: info@hp-med.com

Weitere Kontaktadressen finden Sie unter www.hp-med.com

Inhaltsverzeichnis


1	Fließplan	4
2	Schaltplan.....	6


1 Fließplan





1	M1	Kompressor	18	Sicherheitsventil	40	Storz D-Kupplung
2		Verflüssiger	19	K1 Regler	41	Absperrventil
3		Trockner	20	M3-M5 Verflüssigerlüfter 1-3	42	Entleerungsventil
4		Schauglas	21	B4 Druckschalter VL2	43	Schmutzfänger
5		Expansionsventil	22	B5 Druckschalter VL3	44	Spülventil
6		Verdampfer	23	Schieber	45	Thermometer Medium Eingang
7	B3	ND-Schalter	24	MAG	46	Absperrventil Wasserfilter
8	F9	HD-Wächter	25	B6 Strömungswächter	47	Absperrventil Bypass
9	M2	Pumpe	26	Absperrventil	48	Thermometer Medium Ausgang
10	B2	Frostschutzfühler	27	Vorlauf	49	Absperrventil
11	B1	Tankfühler	28	Rücklauf	50	Entleerungsventil
12		Tank	29	Wärmetauscher		
13		Entleerung	30	Schwingungsdämpfer		
14		Manometer	31	Luftfilter		
15	M6	Magnetventil	32	Wasserfilter		
16		Sammler	33	Entleerung		
17		Auto. Entlüfter	34	Rückspülung		

2 Schaltplan









Änderungen vorbehalten

HP Medizintechnik GmbH
85764 Oberschleißheim
Bruckmannring 34

Telefon: +49(89) 4535194 - 50
Telefax: +49(89) 4535194 - 90
<http://www.hp-med.com>
E-mail: info@hp-med.com